

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.


Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



Số/ No: 483/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 03/04/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH AICA ĐỒNG NAI
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất chống sét Lightning grounding system
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Kim thu sét/ Air terminal - Dây dẫn/ Down conductor: + Cáp đồng / Copper cable
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở của hệ thống nối đất chống sét Measure resistance of the lightning grounding system
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	31/03/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03 - TCVN 9385:2012
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 03/2026

Người Thực Hiện
Executor**Nguyễn Đức Tiến Luyện****Nguyễn Quốc Hoàn**

TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

Số/ No: 483/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 03/04/2025 Trang/ Page: 2/2
--------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo <i>Position measurement</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Kết quả đo <i>Measuring result</i>	Đánh giá <i>Assess</i>
01	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 13	Ω	≤ 10	2,1	Đạt/ Pass
02	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 14	Ω	≤ 10	1,9	Đạt/ Pass
03	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 15	Ω	≤ 10	2,0	Đạt/ Pass
04	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 16	Ω	≤ 10	1,8	Đạt/ Pass
05	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 30	Ω	≤ 10	1,9	Đạt/ Pass
06	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 31	Ω	≤ 10	2,2	Đạt/ Pass
07	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 32	Ω	≤ 10	2,4	Đạt/ Pass
08	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 33	Ω	≤ 10	2,1	Đạt/ Pass
09	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 34	Ω	≤ 10	2,3	Đạt/ Pass
10	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 35	Ω	≤ 10	2,2	Đạt/ Pass
11	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 36	Ω	≤ 10	2,4	Đạt/ Pass
12	Dây nối đất của hệ thống chống sét đánh thẳng tại Điểm Số 37	Ω	≤ 10	2,5	Đạt/ Pass