



Số/ No: 522/2025/TN-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 04/04/2025

Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ *Pass.*

10.2 Thử nghiệm tác động bảo vệ /Tripping current test:

Thông số cài đặt bảo vệ <i>Protection settings</i>	Dòng điện thử nghiệm <i>The Ampe of testing</i>	Thời gian tác động <i>Action time (ms)</i>
30mA	10mA	-
30mA	20mA	50
30mA	30mA	19