

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM**

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 519/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 04/04/2025 Trang/ Page: 1/2
--------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. CONSULATE GENERAL OF THE UNITED STATES OF AMERICA, HO CHI MINH CITY 4 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of testing:	12-3E Riverside – Số 53 Đường Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh 12-3E Riverside – 53 Vo Truong Toan Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
3. Đối tượng kiểm tra: Type of testing:	Ổ điện cấp nguồn hạ thế. Low voltage power outlet.
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: Quantity/Installation location:	01 Ổ Điện/ Phòng Ngủ 01 Outlet/ Bed Room
5. Phương pháp kiểm tra: Method of testing:	- Theo yêu cầu của khách hàng/ According to customer requirements
6. Thời gian thực hiện: Inspection Date:	04/04/2025
7. Thông số kỹ thuật: Specification:	Loại/ Type: Ổ ĐIỆN CẤP NGUỒN/ OUTLET Số quản lý/ Serial No: DB.TB-PNL-11 Nhà sản xuất/ Manufacture: Không rõ/ NA Năm sản xuất/ Date of manufacture: Không rõ/ NA Kích thước/ Size: 80x80x60mm Công dụng/ Function: Ổ điện cấp nguồn/ Power supply
8. Phương tiện kiểm tra: Testing equipment	- Kyoritsu 3125A; Fluke 287C; Fluke 355; 5406A.
9. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	(32 ± 2) ° C ; (60 ± 5) % RH
10. Kết quả kiểm tra: Testing result:	Xem trang sau See next page
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu về kỹ thuật tại thời điểm kiểm tra Satisfied technical requirements at the time of examination
12. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 04/2026 Recommended next testing period:	

Người Thực Hiện
Executor**Đoàn Nguyễn Huy Thắng****Nguyễn Quốc Hoàn**



Số/No: 519/2025/TN-ETSC

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
CERTIFICATE OF TESTING

Ngày/ Date: 04/04/2025

Trang/ Page: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1

Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / Visual check: Không phát hiện bất thường/ *Pass*.

10.2 Thử nghiệm tác động bảo vệ /Tripping current test:

Thông số cài đặt bảo vệ <i>Protection settings</i>	Dòng điện thử nghiệm <i>The Ampe of testing</i>	Thời gian tác động <i>Action time (ms)</i>
30mA	10mA	-
30mA	20mA	48
30mA	30mA	19