



Số/ No: 1277/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 31/05/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CHI NHÁNH CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN - NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG QL80 Khu phố Lò Bom, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
2. Địa chỉ thử nghiệm: <i>Place of testing:</i>	Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện - ETSC
3. Đối tượng thử nghiệm: <i>Type of testing:</i>	Ghế cách điện trung áp <i>Medium voltage insulated chair</i>
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	01 Đôi/ 01 Pair
5. Phương pháp thử nghiệm: <i>Method of testing:</i>	- TN/QT-18; - Theo yêu cầu của khách hàng/ <i>At the request of customers;</i> - Tài liệu NSX/ <i>Manufacturer's documentation.</i>
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	29÷30/05/2025
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại/ <i>Type:</i> ST-66 Kích thước/ <i>Size:</i> (520x520x500)mm Năm sản xuất/ <i>Date of manufacture:</i> 12/2011 Điện áp làm việc lớn nhất/ <i>Maximum working voltage:</i> 66kV Số quản lý/ <i>Serial No:</i> UNE204.001 (09-Gh-NMKL) Nhà sản xuất/ <i>Manufacture:</i> SOFAMEL – Spain
8. Phương tiện thử nghiệm: <i>Testing equipment:</i>	Kyoritsu 3125A; DTE 70/50D; HZXC-10HZJ.
9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH
10. Kết quả thử nghiệm: <i>Testing result:</i>	Xem trang sau <i>See next page</i>
11. Tem thử nghiệm: <i>Testing stamp No:</i>	809/25/ETSC
12. Kết luận <i>Conclusion</i>	Ghế cách điện trên đạt tiêu chuẩn kỹ thuật / <i>The above insulating chair meets technical standards</i>
13. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: <i>Recommended next testing period:</i>	05/2026

Người Thực Hiện
Executor

Nguyễn Đức Tiến Luyện



Nguyễn Quốc Hoàn

