



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com




ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 1281/2025/KT-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA EXAMINATION REPORT	Ngày/ Date: 31/05/2025 Trang/ Page: 1/2
---------------------------	--	--

1. Khách hàng yêu cầu: <i>Customer:</i>	CHI NHÁNH CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN - NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG QL80 Khu phố Lò Bơm, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
2. Địa chỉ kiểm tra: <i>Place of inspecting:</i>	Phòng Kiểm Định Và Thí Nghiệm Điện - ETSC
3. Đối tượng kiểm tra: <i>Type of inspecting:</i>	Móc cứu hộ cơ thể <i>Body rescue hook stick</i>
4. Số lượng/ Vị trí lắp đặt: <i>Quantity/Installation location:</i>	01 thiết bị/ 01 Devices; Di động ngoài công trường/ <i>Mobile off-site</i>
5. Phương pháp kiểm tra: <i>Method of inspecting:</i>	ETSC/KĐ/QT-06; TCVN 8096-200: 2010; TCVN 6615-1: 2009; QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; TCVN 5587:1991; Tài liệu kỹ thuật NSX
6. Thời gian thực hiện: <i>Inspection Date:</i>	29÷30/05/2025
7. Thông số kỹ thuật: <i>Specification:</i>	Loại/ <i>Type</i> : TP12SC90 Số chế tạo / <i>Seri No</i> : 13-S-NMKL Điện áp làm việc lớn nhất/ <i>Maximum working voltage</i> : 90 kV Chiều dài/ <i>Length</i> : 2000mm Tiết diện/ <i>Section</i> : 1x32mm ² + 1x14mm ² Năm sản xuất/ <i>Date of manufacture</i> : Không rõ/NA Nhà sản xuất/ <i>Manufacture</i> : FAMECA - FRANCE
8. Phương tiện kiểm tra: <i>Inspecting equipment:</i>	Kyoritsu 3125A, DTE 70/50D; HZXC-10 HJZ
9. Điều kiện môi trường: <i>Environmental conditions:</i>	(32 ± 2) °C ; (60 ± 5) % RH
10. Kết quả kiểm tra: <i>Inspecting result:</i>	Xem trang sau <i>See next page</i>
11. Tem kiểm tra: <i>Testing stamp No:</i>	813/25/ETSC
12. Kết luận <i>Conclusion</i>	Các chỉ tiêu kiểm tra phù hợp theo quy định/ <i>The inspection criteria are consistent with the regulations</i>
13. Khuyến cáo thời hạn thử nghiệm lần sau: 05/2026 <i>Recommended next testing period:</i>	

Người Thực Hiện
Executor

Đoàn Nguyễn Huy Thắng



Nguyễn Quốc Hoàn



KĐ/QT-06/M1

Ban hành lần 2