



Số/ No: 2103/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 14/07/2025 Trang/ Page: 2/2
---------------------------	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

10.1 Kiểm tra trực quan / *Visual check*: Không phát hiện bất thường/ *Pass*.

Stt No	Đối tượng kiểm tra <i>Check object</i>	Kết quả <i>Result</i>	Đánh giá <i>Evaluate</i>
1	Kiểm tra màu/ <i>Color check</i>	Bình thường/ <i>Normal</i>	Đạt/ <i>Pass</i>
2	Kiểm tra cặn lắng/ <i>Sediment check</i>	Bình thường/ <i>Normal</i>	Đạt/ <i>Pass</i>
3	Kiểm tra độ nhớt/ <i>Viscous check</i>	Bình thường/ <i>Normal</i>	Đạt/ <i>Pass</i>

10.2 Điện thế phóng điện dầu(kV)/ *Power zoom of oil (kV)*:

Stt No	Điện áp xuyên thủng dầu (kV)/2,5mm <i>Oil breakdown voltage</i>		Mức tiêu chuẩn <i>Standard level</i>	Đánh giá <i>Evaluate</i>
1	Lần 1 <i>1st</i>	38,5 kV/2,5mm	$\geq 30\text{kV}/2,5\text{mm}$	Đạt/ <i>Pass</i>
2	Lần 2 <i>2nd</i>	36,4 kV/2,5mm	$\geq 30\text{kV}/2,5\text{mm}$	Đạt/ <i>Pass</i>
3	Lần 3 <i>3rd</i>	37,5 kV/2,5mm	$\geq 30\text{kV}/2,5\text{mm}$	Đạt/ <i>Pass</i>
4	Lần 4 <i>4st</i>	33,1 kV/2,5mm	$\geq 30\text{kV}/2,5\text{mm}$	Đạt/ <i>Pass</i>
5	Lần 5 <i>5nd</i>	32,4 kV/2,5mm	$\geq 30\text{kV}/2,5\text{mm}$	Đạt/ <i>Pass</i>
6	Lần 6 <i>6rd</i>	34,1 kV/2,5mm	$\geq 30\text{kV}/2,5\text{mm}$	Đạt/ <i>Pass</i>
	Trung bình <i>Average</i>	34,7 kV/2,5mm	$\geq 30\text{kV}/2,5\text{mm}$	Đạt/ <i>Pass</i>