CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM
Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799
Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com

Số/ *No*: 2111/2025/TN-ETSC	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** ***CERTIFICATE OF TESTING***	Ngày/ *Date*: 14/07/2025 Trang/ *Page*: 1/2

1. Khách hàng yêu cầu: *Customer:*	**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN LỢI - CHI NHÁNH LONG AN**
2. Địa chỉ kiểm tra: *Place of test:*	Lô F8, F9, F10, F11, F12 Đường Hải Sơn - Tân Đô Và Đường Số 5, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh.
3. Đối tượng kiểm tra: *Object:*	Hệ thống nối đất an toàn điện tại Trụ "T30/10 Nr ĐS 8 TÂN ĐÔ" *Electrical safety grounding system at Pole "T30/10 Nr ĐS 8 TAN DO"*
4. Đặc trưng kỹ thuật: *Specification:*	- Dây dẫn/ *Down conductor*: + Cáp đồng trần/ *Copper cable*
5. Nội dung kiểm tra: *Content of test:*	Đo điện trở của hệ thống an toàn điện *Measure resistance of the electrical safely system*
6. Thời gian thực hiện: *Date tested:*	13/07/2025
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: *Measuring method, Standard applies:*	- TN/QT-03; - TCVN 9358: 2012; - 11 TCN-18-2006; 1363/QĐ-EVN
8. Điều kiện môi trường: *Environmental conditions:*	Trời nắng, khô ráo *Sunny, dry*
9. Thiết bị đo: *Measuring device:*	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A
10. Kết quả đo: *Measuring result:*	Xem trang 2/2 *See page 2/2*
11. Kết luận: *Conclusion:*	Đạt yêu cầu *Meet requirements*
12. Kiến nghị: *Proposal:*	**- Không tồn tại dây kết nối giữ hệ tiếp địa với thiết bị/ *The connection between the ground system and the device is not available*** **- Đề nghị đơn vị khắc phục trong thời gian sớm nhất/ *Require the user to resolve the problem***

Người Thực Hiện
Executor

Đặng Bé Tý

GIÁM ĐỐC
Director

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Nguyễn Quốc Hoàn

1. Phòng Kiểm định và Thí nghiệm điện đã được AOSC công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (VLAT-1.0757);
2. Các chỉ tiêu đánh dấu (*) chưa được công nhận, hoặc do khách hàng yêu cầu; các kết quả (**) được thực hiện bởi nhà thầu phụ

Số/ *No*: 2111/2025/TN-ETSC	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** ***CERTIFICATE OF TESTING***	Ngày/ *Date*: 14/07/2025 Trang/ *Page*: 2/2

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
Content of measured results 10 page 1

Stt *N°*	Vị trí đo *Position measurement*	Đơn vị *Unit*	Mức tiêu chuẩn *Standard level*	Kết quả đo *Measuring result*	Đánh giá *Assess*
1	Trụ điện "T30/10 Nr ĐS 8 TÂN ĐỒ" *Electic pole "T30/10 Nr ĐS 8 TAN DO"*	Ω	≤ 4,0	3,73	Đạt/ *Pass*