



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM

Địa chỉ: 48 Cửu Long, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.67776245 - 0932.369.799

Website: www.etsc.vn; Email: etsc.vn@gmail.com



ISO/IEC 17025:2017

Số/ No: 3429/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 28/10/2025 Trang/ Page: 1/2						
1. Khách hàng yêu cầu: Customer:	CÔNG TY TNHH MAY THÊU TT&L							
2. Địa chỉ kiểm tra: Place of test:	57/7E Thới Tây 2, Xã Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.							
3. Đối tượng kiểm tra: Object:	Hệ thống nối đất an toàn điện hạ áp Low voltage electrical safely system							
4. Đặc trưng kỹ thuật: Specification:	- Điện áp dây/pha (Wire/phase voltage): 380/220V - Sơ đồ nối đất bảo vệ (Protection grounding diagram): TN-S							
5. Nội dung kiểm tra: Content of test:	Đo điện trở tiếp đất của hệ thống lắp đặt điện hạ áp Measure resistance of earth for low voltage electrical system							
6. Thời gian thực hiện: Date tested:	24/10/2025							
7. Phương pháp đo, tiêu chuẩn: Measuring method, Standard applies:	- TN/QT-03; - TCVN 9358:2012; 11 TCN-18-2006; - QCVN QTD 5:2009/BCT; 1363/QĐ-EVN.							
8. Điều kiện môi trường: Environmental conditions:	Trời nắng, khô ráo Sunny, dry							
9. Thiết bị đo: Measuring device:	Digital Earth Tester Kyoritsu 4105A							
10. Kết quả đo: Measuring result:	Xem trang 2/2 See page 2/2							
11. Kết luận: Conclusion:	Đạt yêu cầu Meet requirements							
12. Kiến nghị: Proposal:	- Đề nghị đơn vị sử dụng thực hiện đầy đủ các quy định về An toàn điện và PCCC/ User fully implement the regulations on electric safety and fire prevention- fighting - Thời hạn kiểm tra lần sau/ Next test date: 10/2026							
<table><tr><td>Người Thực Hiện Executor</td><td>GIÁM ĐỐC Director</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Nguyễn Hoàng Thiện</td><td>Nguyễn Quốc Hoàn</td></tr></table>			Người Thực Hiện Executor	GIÁM ĐỐC Director			Nguyễn Hoàng Thiện	Nguyễn Quốc Hoàn
Người Thực Hiện Executor	GIÁM ĐỐC Director							
Nguyễn Hoàng Thiện	Nguyễn Quốc Hoàn							



TN/QT-03/M01

Ban hành lần 2

 Số/ No: 3429/2025/TN-ETSC	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CERTIFICATE OF TESTING	Ngày/ Date: 28/10/2025 Trang/ Page: 2/2
---	--	--

Nội dung kết quả đo mục 10 trang 1
 Content of measured results 10 page 1

Stt Nº	Vị trí đo Position measurement	Đơn vị Unit	Mức tiêu chuẩn Standard level	Kết quả đo Measuring result	Đánh giá Assess
01	Điện trở tiếp đất hệ thống an toàn điện – Tủ điện <i>Electrical safety system grounding resistance - Electrical cabinet</i>	Ω	$\leq 4,0$	2,28	Đạt/ Pass